

ねずみ鑄鉄管の緊急漏えい点検の結果について

平成19年2月26日
白根ガス株式会社

白根ガス株式会社は、北海道北見市におけるガス漏れによる一酸化炭素（CO）中毒事故をうけ、弊社保有のねずみ鑄鉄管全線の緊急漏洩検査を実施いたしました。漏えい点検の結果は以下のとおりです。

1. 漏えい点検概要

- ・ 点検実施日 : 平成19年1月24日（水）
- ・ 点検実施延長 : 約 1.3Km
- ・ 点検地区 : 燕市（旧燕市内）
水道町地内、秋葉町地内、白山町地内、寿町地内、
中央通1地内、新町地内

2. 点検結果

点検の結果、ねずみ鑄鉄管の亀裂、折損、ひび割れ、腐食に起因する漏えいは発見されませんでした。（北見市の事例のような漏れは発見されませんでした。）

弊社保有のねずみ鑄鉄管全線にわたり保安上の問題はありません。

なお、弊社供給のガスには一酸化炭素（CO）は含まれておりません。

3. 今後の対応方針

極力早期の取替を実施すべく、現在関係先と事前協議を行っており、今後3年を目途に取替を完了する計画です。

以上

＜お問い合わせ先＞
白根ガス株式会社
TEL：0256-61-7511