

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 白根瓦斯株式会社

		単位	2022年度 (実績)	2023年度 (実績見込)	2024年度 (初年度)	2025年度	2026年度
新潟南地区	年間需要量	m ³ /年	20,182,000	18,417,000	19,269,000	19,171,000	19,075,000
	ピーク時需要量	m ³ /時間	5,648	5,293	5,470	5,470	5,470
	調整力確保量	m ³ /時間	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648
	調整力	%	100.0	106.7	103.2	103.2	103.2
燕地区	年間需要量	m ³ /年	14,946,000	13,693,000	13,444,000	13,303,000	13,163,000
	ピーク時需要量	m ³ /時間	6,128	5,252	5,690	5,690	5,690
	調整力確保量	m ³ /時間	6,495	6,495	6,495	6,495	6,495
	調整力	%	106.0	123.7	114.1	114.1	114.1
合 計	年間需要量	m ³ /年	35,128,000	32,110,000	32,713,000	32,474,000	32,238,000
	ピーク時需要量	m ³ /時間	11,776	10,545	11,161	11,161	11,161
	調整力確保量	m ³ /時間	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
	調整力	%	103.1	115.1	108.8	108.8	108.8