

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 白根瓦斯株式会社

		単位	2024年度 (実績)	2025年度 (実績見込)	2026年度 (初年度)	2027年度	2028年度
新潟南地区	年間需要量	m ³ /年	18,052,000	17,366,000	17,371,000	17,343,000	17,247,000
	ピーク時需要量	m ³ /時間	5,274	5,375	5,324	5,324	5,324
	調整力確保量	m ³ /時間	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648
	調整力	%	107.1	105.1	106.1	106.1	106.1
燕地区	年間需要量	m ³ /年	12,834,000	12,479,000	12,644,000	12,636,000	12,515,000
	ピーク時需要量	m ³ /時間	5,290	5,554	5,422	5,422	5,422
	調整力確保量	m ³ /時間	6,495	6,495	6,495	6,495	6,495
	調整力	%	122.8	116.9	119.8	119.8	119.8
合計	年間需要量	m ³ /年	30,886,000	29,845,000	30,015,000	29,979,000	29,762,000
	ピーク時需要量	m ³ /時間	10,564	10,929	10,746	10,746	10,746
	調整力確保量	m ³ /時間	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
	調整力	%	114.9	111.1	113.0	113.0	113.0