

受付番号	-
他工事種別	工事

白根ガス株式会社 施設部 供給保全課 TEL 0256-61-7511/FAX 0256-61-7537

受付者

他工事受付伝票

受付日	年 月 日	照会方法	来訪 ・ FAX ・ 巡回(未照会)
-----	-------	------	--------------------

工事名称			
工事概要			
工事場所	工事期間	自	年 月 日
		至	年 月 日
発注者	担当者	TEL	FAX
施工者	担当者	TEL	FAX

※太枠内に記入してください。

協議内容					
1. ガス設備の影響の有無					
影響有り		影響無し			
圧力	管種	口径	延長	保安措置の必要の有無	保安措置の種類
中圧・低圧		A	m	有・無	移設・一時停止・仮配管・管種変更・防護
中圧・低圧		A	m	有・無	移設・一時停止・仮配管・管種変更・防護
中圧・低圧		A	m	有・無	移設・一時停止・仮配管・管種変更・防護
圧力	種類		個数	保安措置の必要の有無	保安措置の種類
中圧・低圧	バルブBOX・水取器BOX		個	有・無	嵩上げ・入替・その他
※保安措置の費用負担 【原因者・白根ガス】					
2. 試掘確認 【要・不要・未定】 試掘予定日 【年 月 日 (時頃)】					
※試掘日が未定の場合は、試掘日確定後、当社に連絡下さい。					
3. ガス管付近施工時(掘削、矢板打設等)は事前に白根ガス担当者に連絡し、立会を求めた上施工願います。					
4. 工事内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡をとり当社と再協議願います。					
5. 保安協定 【有・無】 締結の必要 【有・無】					
6. その他特記事項					
					ファイル登録者
<p>※協議内容は、関係者への周知・徹底をお願いします。</p> <p>※施工にあたっては、建設工事公衆災害防止対策要綱の遵守をお願いします。</p> <p>※ガス臭等、異常が認められた時は、工事を中止し、速やかに当社に連絡をお願いします。</p>					

工事施工者の皆様へ

確認依頼事項

位置確認	<ul style="list-style-type: none"> マーキングについては、可能な限り正確に探査努力を致しますが、埋設当時から現在までの環境の変化、及び測定機器の誤差等を考慮し、前後1m位は、注意して下さい。 試掘により埋設位置等の調査を行う際は、必ず当社係員の立会いを求めて下さい。
矢板等打込み時	<ul style="list-style-type: none"> くい、矢板等の打込み、ボーリング作業、電柱等建柱工事について、付近にガス管が接近していると思われる路線については、当社係員の立会いを求めて下さい。尚、前後1.0m以内は、ガス管を露出させ、確認の上施工して下さい。 ガス管を露出させて、杭・矢板等の打込み作業を行う場合、緊急時や、万一の時の作業スペース確保の為、30cm以上の隔離をとって施工して下さい。 軟弱地盤において、くい、矢板等の打込み作業を行う際は、重機による偏荷重等により、ガス管が損傷を受けるおそれがある為、鉄板等敷設し施工して下さい。
掘削時	<ul style="list-style-type: none"> ガス管埋設注意標識シートや、埋設ガス管が露出しましたら、当社係員の点検を受けて下さい。尚、ガス管の埋設年が古い場合は、埋設シートがない場合がありますので、気をつけて下さい。 ガス管近接箇所での掘削作業については、必ず手堀りで位置等を確認しながら施工して下さい。
	<ul style="list-style-type: none"> PLP等、被覆鋼管については、スコップ刃先等による被覆の損傷防止についても留意願います。被覆が損傷を受けた場合、急激に腐食が集中、進行し短期間で漏洩事故につながるおそれがあります。補修が必要となりますので、必ず当社への連絡をお願いします。 埋設物、構造物等の設置については、ガス管等ガス供給施設との保安隔離距離を原則30cm以上とって施工して下さい。
	<ul style="list-style-type: none"> 作業中において、少しでもガスの臭いと思われる異臭がした時は、作業を中止するとともに現場付近での火気の使用を禁止し、速やかに当社係員の確認を受けてください。
ガス管露出時	<ul style="list-style-type: none"> ガス管が掘削坑内に露出した場合、地山の崩壊によるガス管の折損防止の為、土止め支保工の適切な施工をお願いします。 ガス管の露出限界は、原則3.0m迄とします。それ以上露出する場合は、吊り防護、受け防護、横揺れ防止等の防護措置が必要となります。防護工法については、別途協議となります。 防護措置の施工は、原則、原因者で施工していただくこととします。また、防護措置施工完了時、当社により確認を行いますので、連絡をお願いします。
	<ul style="list-style-type: none"> 埋戻しには、露出したガス管の異常の有無等の点検、確認を当社係員より受けてから埋戻しを施工して下さい。 埋戻しには、ガス管に石等が当たらないようにし、良質の砂を使用し十分胴締め、転圧をして下さい。
	<ul style="list-style-type: none"> 万一、ガス管損傷等によるガス漏れの際は、作業を中止し現場付近の火気の使用を禁止し、速やかに状況を当社へ連絡して下さい。状況により、消防署、警察署への通報もお願いすると共に、付近住民、通行人に対しての周知もお願い致します。又、漏出ガスを最小限にする為、ビニールテープ、ウェス、木栓等で応急処置を施して頂き、二次災害の防止をお願いします。

<連絡先>

白根ガス株式会社

新潟南地区 新潟県新潟市南区白根3146番地1 TEL 025-373-4000 FAX 025-373-4130

燕地区 新潟県燕市水道町4丁目2番4号 TEL 0256-61-7511 FAX 0256-61-7537